

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Нижнеингашскому и Иланскому районам

663850, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 294, тел. 8(391) 71 22-2-69 (ofps25gpn@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Иланский

(место составления акта)

“ 15 ” ноября 20 16 г.

(дата составления акта)

13.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 327

По адресу/адресам: г. Иланский ул. Ленина д. 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Нижнеингашского и Иланского районов по пожарному надзору Стенчиной О.А. №327 от 01.11.2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Объекта защиты зданий - МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 15 ” ноября 20 16 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: один рабочий день, 2 ч. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по Нижнеингашскому и Иланскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Директор «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1» Максаков Юрий Владимирович,
вход. № 133 от 03.11.2016 года

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель главного государственного инспектора
Нижнеингашского и Нижнеингашского районов по пожарному надзору Стенчина Ольга
Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1» Максakov Юрий Владимирович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

в ходе проверки вновь выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	На объекте в МБОУ «Иланская СОШ № 1» не хранится исполнительная документация (на установки и системы противопожарной защиты объекта (отсутствует проект на автоматическую пожарную сигнализацию)	П. 61 Правил противопожарного режима в РФ - На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	<u>МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1»</u>
2.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя огнезащитного состава «МИГ-09» с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	П.21. Правил противопожарного режима в РФ - Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	<u>МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1»</u>
3.	В прививочном кабинете отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	П. 61 ППР РФ - При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий СП5.13130.2009. Приложение А (обязательное) Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. А.10 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих	<u>МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1»</u>

		защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен далее в данном документе. Таблица А.3									
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Объект защиты</td> <td>АУПТ</td> <td>АУПС</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Нормативный показатель</td> </tr> <tr> <td>П. 38. Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные</td> <td></td> <td>Независимо от площади</td> </tr> </table>	Объект защиты	АУПТ	АУПС	Нормативный показатель		П. 38. Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные		Независимо от площади	
Объект защиты	АУПТ	АУПС									
	Нормативный показатель										
П. 38. Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные		Независимо от площади									
4.	в ограждении лестниц, используемых для эвакуации со второго и третьего этажа школы, вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м (используются горизонтальные членения в ограждениях)	П. 8.2.1 СП 1.13130.2009 - Поручни и ограждения на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются);	<u>МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1»</u>								
5.	Не предусмотрено ограждение на кровле трехэтажной части здания	П. 4.4 СНИП II-Л.2-72* На крышах общественных зданий высотой 10 м и более следует предусматривать несгораемые ограждения высотой не менее 0,6 м. П. 5.1 ГОСТ Р 53254-2009 Конструкции вертикальных лестниц, лестничных маршей, площадок, ограждений к ним и ограждений кровли (в дальнейшем - конструкции) должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 23118, ГОСТ 23120, ГОСТ 25772 по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке	<u>МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1»</u>								


Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением правительства РФ от 25.04.2012года № 390 «О противопожарном режиме»
2	СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
3	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
4	СНИП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения»
5	ГОСТ Р 53254-2009. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний
6	СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) не выявлены -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 25.11.16


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: общая характеристика пожарной опасности объекта, предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 25.11.2016 г. № 327/1/1-5

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного

инспектора Нижнеингашского и Иланского районов по пожарному надзору Стенчина О.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1» Максаков Ю.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” ноября 20 16 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)