

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

660049, г. Красноярск пр. Мира 68, телефон 391-266-45-91, sekreter@mchskrsk.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Нижнеингашскому и Иланскому районам

663850, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 294, тел. 8(391) 71 22-2-69

(ofps25gpn@mchskrsk.ru)

Предписания № 327/1/1-5

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина).

«Иланская средняя общеобразовательная школа № 1»

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Нижнеингашского и Иланского районов по пожарному надзору О.А. Стенчиной от 1.11.2016 г. № 327, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11.00 до 13.00 15 ноября 2016 года заместителем главного государственного инспектора Нижнеингашского района по пожарному надзору Стенчиной О.А., совместно с директором МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1» Максаковым Ю.В., проведена плановая выездная проверка здания МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1», по адресу г. Иланский ул. Ленина д. 1.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
327/1/1	На объекте в МБОУ «Иланская СОШ № 1» не хранится исполнительная документация (на установки и системы противопожарной защиты объекта (отсутствует проект на автоматическую пожарную сигнализацию)	П. 61 Правил противопожарного режима в РФ - На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	01.08.2017	
327/1/2	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-	П.21.Правил противопожарного режима в РФ - Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки,	01.08.2017	

	изготовителя огнезащитного состава «МИГ-09» с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.										
327/1/3	В прививочном кабинете отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	<p>П. 61 ППР РФ - При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий СП5.13130.2009. Приложение А (обязательное)</p> <p>Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.</p> <p>А.10 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен далее в данном документе.</p> <p>Таблица А.3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Объект защиты</th> <th>АУПТ</th> <th>АУПС</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Нормативный показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>П. 38. Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные</td> <td></td> <td>Независимо от площади</td> </tr> </tbody> </table>	Объект защиты	АУПТ	АУПС	Нормативный показатель		П. 38. Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные		Независимо от площади	01.08.2017	
Объект защиты	АУПТ	АУПС										
	Нормативный показатель											
П. 38. Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные		Независимо от площади										
327/1/4	в ограждении лестниц, используемых для эвакуации со второго и третьего этажа школы, вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м (используются горизонтальные членения в ограждениях)	<p>П. 8.2.1 СП 1.13130.2009 - Поручни и ограждения на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются);</p>	01.08.2017									
327/1/5	Не предусмотрено ограждение на кровле трехэтажной части здания	<p>П. 4.4 СНИП II-Л2-72* На крышах общественных зданий высотой 10 м и более следует предусматривать несгораемые ограждения высотой не менее 0,6 м.</p> <p>П. 5.1 ГОСТ Р 53254-2009 Конструкции вертикальных лестниц, лестничных маршей, площадок, ограждений к ним и ограждений</p>	01.08.2017									

		кровли (в дальнейшем - конструкции) должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, <u>ГОСТ 23118, ГОСТ 23120, ГОСТ 25772</u> по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке	
--	--	--	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»
2	СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
3	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
4	СНИП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения»
5	ГОСТ Р 53254-2009. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний
6	СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Нижнеингашского и Иланского районов


по пожарному надзору Стенчина О.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 25 » ноября 2016 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:
Директора МБОУ «Иланская СОШ № 1» Максиков Ю.В..


(подпись)

« ___ » ноября ___ 2016 г.

Телефон доверия:
Сибирского регионального центра МЧС России 8 (391) 298-55-47
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19