

нормирования в точках измерения по эскизу в Т. 1,2,3,4,5,6,7,8 составили (221 ± 20 лк средние значения), при нормируемом значении 300 лк, что не соответствует требованиям п. 2.8.1 раздел II СП 2.4.3648-20, п. 144 таблице 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 206-734 от 02.10.2024);

- - измеренные уровни общей искусственной освещенности в помещении МБОУ «Иланская СОШ № 13» в кабинете № 2-07, рабочая поверхность, поверхность плоскость нормирования в точках измерения по эскизу в Т. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 составили (251 ± 23 лк средние значения), при нормируемом значении 300 лк, что не соответствует требованиям п. 2.8.1 раздел II СП 2.4.3648-20, п. 144 таблице 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 206-734 от 02.10.2024);

- измеренные уровни общей искусственной освещенности в помещении МБОУ «Иланская СОШ № 13» в кабинете № 2-10, рабочая поверхность, поверхность плоскость нормирования в точках измерения по эскизу в Т. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 составили (201 ± 19 лк средние значения), при нормируемом значении 300 лк, что не соответствует требованиям п. 2.8.1 раздел II СП 2.4.3648-20, п. 144 таблице 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 206-734 от 02.10.2024).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11.4 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1) устранить нарушение требований п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20, выразившееся в отсутствии на рабочих местах, обучающихся с компьютерами, местного на рабочих столах освещения;

2) устранить нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 выразившееся в наличии дефектов и повреждений пола при входе в читальную комнату, что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию;

3) устранить нарушения требований п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, п. 144 таблице 5.54 глава 5 СанПиН 1.2.3685-21 выразившиеся в несоответствии измеренных уровней искусственной освещенности в кабинетах №№ 2-06, 2-07, 2-10.

Срок устранения: 24 сентября 2025 года

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иланская средняя общеобразовательная школа №1» (сокращенное наименование: МБОУ «Иланская СОШ №1»), адрес места нахождения контролируемого лица: 663800, Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. Ленина, д.1.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Каратанова ул., д. 21, г. Красноярск, 660049

тел. (8-391) 226-89-50, (8-495) 380-28-43, факс (8-391) 226-90-49

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru,

<http://24.rospotrebnadzor.ru>

ОГРН 1052466033608, ИНН 2466127415

Территориальный отдел в г. Канске

тел. (8-39-161)-2-71-88

E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Канске
г. Канск, ул. Эйдемана, 4

№ 19636

17 октября 2024 года

Мною, Степашиным Александром Ивановичем при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1» (сокращенное наименование: МБОУ «Иланская СОШ № 1»), ИНН 2415004140, ОГРН 1022400759006, юридический адрес: 663800, Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. Ленина, д. 1; место фактического осуществления деятельности (фактический адрес): 663800, Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. Ленина, д. 1.

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушение требований п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20) рабочие места в кабинете № 2-01 «информатики» обучающихся с компьютерами, не оборудованы местным освещением на рабочих столах;

- в нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 пол при входе в читальную комнату имеет дефекты и повреждения (кафельная плитка отсутствует частично), что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию;

- измеренные уровни общей искусственной освещенности в помещении МБОУ «Иланская СОШ № 13» в кабинете № 2-06, поверхность плоскость

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске, по адресу: 663613, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, д. 4, тел./факс 2-71-88, E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **24 сентября 2025** года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».



Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Канске


(подпись)

А.И. Степашин

С предписанием ознакомлен(а) « 17 » 10 2024 г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)